

« 31 » 08 2016 г.
дата

Медиа

Акт обследования

Объект: Государственное бюджетное образовательное учреждение «Свердловский областной колледж культуры и искусств» / КФ «Иркутский государственный колледж»
(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес: г. К. Иркутский, Свердлова ул. 23
(наименование населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе:
Представителя собственника:

директор Шишобова Марина Владимировна
(должность, фамилия, имя, отчество)

Представители ОВД: ЧУП ОП № 23 № 14 Владимирова А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Произвел обследование: Коллектив Иркутского регионального колледжа культуры и искусств
(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

установил:
форма собственности: государственная
(государственная, смешанная, частная)

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:

состоит: одно здание
(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

вид строения: каменное, железобетонное
(деревянное, каменное, железобетонное)

назначение объекта: _____
(производственное или иное)

тех. характеристика, занимаемая площадь: _____
антитеррористический паспорт: _____

1. ограждение наличие и состояние: имеется

система освещения: _____

2. наличие: КПП: имеется

3. наличие противотаранных устройств: _____

4. наличие пропускной системы: _____

5. оснащённость техническими средствами:

- система оповещения и управления эвакуацией: _____

- система видеонаблюдения: нет

- КТС имеется

- система контроля удаленным доступом (СКУД): _____

6. организация физической охраны:

- ФГУП _____

- ЧОП Зицкова универсал

- сторожа: _____

- вахтер: _____

- наличие форменной одежды: _____

- вооружение, спецсредства: _____

- наличие связи (какая): _____

- способность противостоять противоправным действиям: _____

Примечания:

количество детей - 474 количество сотрудников - 13

Для усиления инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1	Для обеспечения безопасности и охраны правопорядка обеспечить бесперебойное функционирование кнопки тревожной сигнализации (КТС) с выводом на ПЦН ОВО для экстренного вызова наряда полиции. Провести дополнительные инструктажи пользованию КТС.	
2	Ограничить въезд автотранспорта на прилегающую территорию. (Въездные ворота должны быть круглосуточно закрыты на замок, и организовано открытие в случае необходимости)	
3	Обновить и привести в соответствие организационные мероприятия в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области №1620-РП от 31.12.04 г. « Об утверждении правил физической защиты объектов социально-культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Свердловской области», (приказы по пропускному, внутри объектовому режиму, инструкции к ним, и т.д.)	
4	Для организации пропускного режима рекомендуется установить систему контроля доступа.	
5	Рекомендуется оборудовать помещения - места размещений материальных ценностей охранной сигнализацией.	
6	Производить регулярный осмотр помещений и прилегающей территории на предмет выявления бесхозных и посторонних предметов, автотранспорта при обнаружении таковых действовать в строгом соблюдении с прилагаемой инструкцией.	
7	Ограничить и контролировать доступ в подсобные помещения - закрыть на замки и опечатывать двери, ведущие в подсобные помещения, чердаки, подвалы. И проверять данные помещения перед началом массовых мероприятий.	
8	Восстановить наружное освещение и ограждение по периметру прилегающей территории в соответствии с Р78.36.032-2013г. МВД РФ.	
9	Восстановить ограждение по периметру прилегающей территории в соответствии с Р78.36.032-2013г. МВД РФ Ограждение должно быть сплошное, не иметь лазов, высота основного ограждения от 2 м. ограждение должно препятствовать проходу лиц и проезду автотранспорта, минуя КПП.	
10	Оборудовать надежными и исправными запирающими устройствами ворота и калитки с Р78.36.032-2013г. МВД РФ.	
11	Дооборудовать системой видеонаблюдения с сохранением записи помещения и прилегающую территорию.	
12	Рекомендуется организовать пост физической лицензированной охраны.	
13	Предоставить в ОП № 23 план-справку по устранению выявленных недостатков.	
14	Требуется замена оконечного оборудования в связи с истекшим сроком эксплуатации.	

Рекомендуемый вид охраны:

(стационарная полицейская, техническая (ОПС, КТС), смешанная)

Время охраны: круглосуточно

Члены комиссии:

Мамонтов И.В.
(Ф.И.О.)

Александров И.Б.
(Ф.И.О.)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

Александров И.Б.
(Ф.И.О.)

(подпись)
(подпись)
(подпись) м.п.

